

Wurzer Rene / RECON Europe GmbH

Betreff: WG: Überarbeitetes Bebauungskonzept_Ausschnitt Bereich FINr.699 Lks. Rosenheim; Gem./Gmkg. Oberausdorf - Kreuzung mit unserer 40" Mineralölferrleitung Triest-Ingolstadt (TAL-IG) im Bereich von ca. Leitungskilometer 6,3 bis 6,4

Von: Vitus Stufler <Vitus.Stufler@tal-oil.com>

Gesendet: Mittwoch, 11. Januar 2023 11:19

An: Wurzer Rene / RECON Europe GmbH <wurzer@recon.eu>; Peter Stark <Peter.Stark@tal-oil.com>

Cc: 'Erharter Christian | RIEDERBAU' <c.erharter@riederbau.at>; Anne Vollmer <Anne.Vollmer@tal-oil.com>; Michele Kohl <Michele.Kohl@tal-oil.com>

Betreff: RE: Überarbeitetes Bebauungskonzept_Ausschnitt Bereich FINr.699 Lks. Rosenheim; Gem./Gmkg. Oberausdorf - Kreuzung mit unserer 40" Mineralölferrleitung Triest-Ingolstadt (TAL-IG) im Bereich von ca. Leitungskilometer 6,3 bis 6,4

Sehr geehrter Herr Wurzer,

zu allererst möchten wir Ihnen ein frohes und gesundes neues Jahr wünschen.

Ihr Vorschlag scheint unter bestimmten Rahmenbedingungen, die wir in unserem ersten Gespräch im November letzten Jahres bereits erwähnten, machbar.

U.a. sind dies

- Erneuerung der Isolierung unserer Mineralölferrleitung über die ganze Grundstückslänge (ca. 120m)
- In Abhängigkeit von der Überdeckung und Bodenbeschaffenheit Errichtung von 1 Betonschutzbauwerk je Schwerlastüberfahrt, gegründet unterhalb der Sohle unserer Mineralölferrleitung.
Hierzu ist eine schriftliche Genehmigung durch die für TAL zuständigen Sachverständigen von TÜV und Bayer. Landesamt für Umwelt notwendig, in der auch notwendige Schutzmaßnahmen für unsere Mineralölferrleitung festgeschrieben werden.
- Schutz unseres parallel im Schutzstreifen verlegten Steuerkabels
- Gründung der Gebäude, die dem TAL-Schutzstreifen zugewandt sind, ausreichend tief (sodass es zu keine Lasteintragung auf unsere Mineralölferrleitung kommt).
- Abgrenzung unseres Schutzstreifens während der Bauzeit (Bauzaun) und definierte Überfahrten
- Die Kosten dafür, auch für TAL Bauaufsicht sind bauseits zu tragen.

Gerne würden wir dies in einem Gespräch (oder Videokonferenz) mit Ihnen, näher besprechen und festlegen. Dies wäre von unserer Seite ab dem 17.02.22 vormittags möglich.

Wir bitten um einen Terminvorschlag.

Mit freundlichen Grüßen

Vitus Stufler